



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 02-11.1-4.6.2-0993

Наименование Аппарат теплообменный пластинчатый разборный тип НН

Организация-изготовитель АО «Ридан» (г. Москва) Россия

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 4.6.2.

Техническая документация согласована по поручению ГУ № 06-01-3099 от 19.10.2023
письмом № ВВФ-П4334-0056 от 17 января 2024 г. РДАМ.065145.004 ТУ, РДАМ.065145.004 ПМ

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Теплообменные аппараты предназначены для работы в различных технологических процессах, где требуется передача тепла, нагрев или охлаждение различных жидкостей (морской и пресной воды, топлива, смазочного масла, масла систем гидравлики).

Теплообменники предназначены для применения только с жидкими средами.

Настоящее Свидетельство действительно с 03.09.2024 до 17.01.2030
ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ

Исполняющий обязанности директора Верхне-
Волжского филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



Соловьёв А.В.

03.09.2024

(фамилия и.о.)

(дата выдачи)



02.24.093.357612

Технические показатели
Теплообменный аппарат
Обозначение

- тип НН
- в соответствии с РДАМ.065145.004ТУ

Технические параметры в зависимости от исполнения (в соответствии с РДАМ.065145.004ТУ):

- | | |
|--|-----------------------|
| - площадь пластины, кв.м | - от 0,02 до 5,96; |
| - условный проход портов, мм | - от 32 до 600; |
| - максимальная площадь теплообмена, кв.м | - от 0,84 до 4416,36; |
| - максимальное расчетное давление для двух контуров, МПа | - от 0,6 до 2,5; |
| - Максимальная расчетная температура, °С | - от 150 до 200. |

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.